



Комитет по образованию
администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области

**Муниципальное
дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №14»**

бульвар Белых Ночей, 2
Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район,
Аннинское городское поселение, Новоселье, городской поселок, 188507

Телефон 640-46-83
E-mail: dou_14@lmm.su

21.06.2019 № 64
на № _____ от _____

Инспектору отдела надзорной деятельности и
профилактической работы
Ломоносовского района УНД и ПР
Главного управления МЧС России
по Ленинградской области
Котовой Л. И.

г. Ломоносов, СПб,
Дворцовый проспект, д. 65

**ОТВЕТ НА ПРЕДПИСАНИЕ № 90-2-21-73/1/1
от «31» мая 2019г.**

	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения	Отметка о выполнении
1	Помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим	Ст. 6 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о	МДОУ №14	Требование к площади 15 кв.м. носят рекомендательный характер.

	круглосуточное дежурство, не обладает установленными характеристиками (менее 15 метров (фактическая площадь 7,2))	требованиях пожарной безопасности», 13.14.12 СП 5.13130.2009		Помещение полностью соответствует проекту здания, переоборудовать таковое не предоставляется возможным.
2	Расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия менее 1м. (серверная)	ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.6, СП 5.13330.2009 п. 13.3.6	МДОУ №14	Для устранения данного нарушения, в рамках гарантийных обязательств по муниципальному контракту № 53/2017 от 19.12.2017г. в «СТ-Новоселье» направленно письмо № 60 от 05.06.2019г. Нарушение будет устранено в период закрытия детского сада на профилактические работы с 01.07.2019г по 31.07 2019г
3	Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5м. (подвал)	ФЗ от 22.07.2008 г. №123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6, СП 5.13330.2009 п. 13.3.6	МДОУ №14	Для устранения данного нарушения, в рамках гарантийных обязательств по муниципальному контракту № 53/2017 от 19.12.2017г. в «СТ-Новоселье» направленно письмо № 60 от 05.06.2019г. Нарушение будет устранено в период закрытия детского сада на профилактические работы с 01.07.2019г по 31.07 2019г
	Не предоставлены расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности	ФЗ от 22.07.2008 г. №123ФЗ «Технический регламент о	Заведующий	Подготовлен и отправлен 21.06.2019г на согласование в

помещений складского назначения	требованиях пожарной безопасности» ст. 27, СП 12.13130.2009 Приложение Б	Тонявина Е. В.	комитет по образованию пакет документов на оказание услуг по определению категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности складских помещений.
<p>5 На объекте защиты руководитель организации не обеспечил на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона «технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>	Правила противопожарного режима в РФ: п.20	Заведующий Тонявина Е. В.	<p>По предоставленным от застройщика сведениям о категории помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5, обозначения на помещениях подлежащих категории взрывоопасной и пожарной опасности размещены.</p> <p>На дверях складских помещений обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности будут размещены после оказания услуги по определению категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.</p>

Заведующий



Е. В. Тонявина

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 3 (три) листа(ов)

Должность: заведующий МДОУ №14

Подпись Е. В. Гончарова Гончарова Е. В./

