



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ленинградской области  
ул. Оборонная, д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188662  
Тел/факс 640-05-90, сайт: [www.47.mchs.gov.ru](http://www.47.mchs.gov.ru)  
«Единый телефон доверия» - (812) 579-99-99  
E-mail: [gu@mchs-lenobl.com](mailto:gu@mchs-lenobl.com)  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ломоносовского района  
Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
г. Ломоносов, СПб, Дворцовый проспект. д. 65,  
тел. 8 (812) 423-06-03  
e-mail: [igpn37@mail.ru](mailto:igpn37@mail.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписание № 90-2-21-73/1/1**  
**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №14» ИНН 4725002450**

(полное и сокращённое наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Ломоносовского района по пожарному надзору Михеева Александра Витальевича от 24.04.2019 года № 90-2-21-73, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с «16» час. «00» мин. 24.05.2019 г. до «12» час. «00» мин. 31.05.2019 г., инспектором ОНД и ПР Ломоносовского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области Котовой Л.И. проведена плановая / выездная проверка в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД №14» (МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №14»), осуществляющего деятельность по адресу(ам): 188507, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, РАЙОН ЛОМОНОСОВСКИЙ, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК НОВОСЕЛЬЕ, БУЛЬВАР БЕЛЫХ НОЧЕЙ, ДОМ 2

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, не обладает установленными характеристиками(менее 15 метров (фактическая площадь 7.2м))	ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 13.14.12. СП 5.13130.2009	01.10.2019	
2	Расстояние от извещателя до вентиля-	ФЗ от 22.07.2008 г. N	01.10.2019	

	ционного отверстия менее 1 м. (серверная)	123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 6, СП 5.13330.2009 п. 13.3.6		
3	Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м.(подвал)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 6, СП 5.13330.2009 п. 13.3.6	01.10.2019	
4	Не предоставлены расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности помещений складского назначения.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 27, СП 12.13130. 2009 Приложение Б	01.10.2019	
5	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Правила противопожарного режима в РФ : п. 20	01.10.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в соответствии с пунктом 75 Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 30 ноября 2016 г. № 644 "Об утверждении Административного регламента Министерства РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности" (далее - Административный регламент). В случае проведения расчета по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки указанный расчет подлежит проверке в соответствии с пунктом 63 настоящего Административного регламента.

Противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, считается исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнение в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнение комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона N 123-ФЗ;

3) наличие расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Технического регламента.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы  
Ломоносовского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по  
Ленинградской области  
Котова Л.И.

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (их) проверку)

«31» 06 20 19 г.

М.Л.П.\*

(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Машинист Е.В. Яков 14  
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

«31» 06 20 19 г.

(подпись)

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.